시험·검사 성적서

접 수 번 호 2W26-03479-001

의 뢰 인	서울대공원장(조경과장) / 조경과-9860		
업 체 명	서울대공원장(조경과장)		
시료(검체)명	서울랜드 뒤_먹는물공동시설(6항목)		
채 취 장 소	-		
항목 및 방법	일반세균 등 6항목, 먹는물수질공정시험기준		
검사목적(용도)	수질검사		
접 수 일 자	2026년 09월 30일	완 료 일 자	2026년 10월 15일
비 고 사 항			

시험·검사결과		
항 목 (단 위)	**기 준**	**결 과**
일반세균(CFU/mL)	100 이하	1
총대장균군(/100mL)	불검출	불검출
대장균(/100mL)	불검출	불검출
질산성질소(mg/L)	10 이하	1.6
과망간산칼륨소비량(mg/L)	10 이하	5.4
암모니아성질소(mg/L)	0.5 이하	불검출
최종결과 (종합판정)	**상기시험을 확인함**	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2026년 10월 15일

서울특별시보건환경연구원장